

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ЦСО

А.В.Зубрилова

2024г.

Утверждена приказом от 29.03.2024 № 123

**ИНСТРУКЦИЯ  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СКЛАДСКИХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального  
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  
г. Донецка Ростовской области**

1. Во избежание возникновения пожаров и возгораний, сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Донецка Ростовской области (далее – МБУ ЦСО) обязаны следить за тем, чтобы все находящиеся в помещениях электроприборы и электропроводка находились в исправном состоянии. Обо всех неисправностях, случаях задымления и/или других подозрительных ситуациях, которые, по мнению сотрудника, могут привести к пожару или возгоранию, следует немедленно сообщать лицу, ответственному за противопожарную безопасность на объекте или дежурному.
2. Самостоятельно устранять неисправности сотрудникам, не имеющим специального допуска к подобным работам, строго запрещается.
3. В подсобных и складских помещениях запрещается эксплуатировать электронагревательные и бытовые приборы (электрочайники, плитки, кипятильники и т.д.), временную электропроводку, другую бытовую технику.
4. Запрещается оставлять без присмотра включёнными электронагревательные приборы.
5. Запрещается загромождать проходы и выходы из помещений любыми предметами, препятствующими движению людей.
6. В складских помещениях запрещается хранить и складировать горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также другие легковоспламеняющиеся и пожароопасные вещества. Количество складироваемых сгораемых материалов не должно превышать двух кубических метров для каждого из складов.
7. При убытии из помещения и/или в случае возникновения пожара, а также по окончании работы, все электроприборы должны быть обесточены, а освещение должно быть выключено. Ответственность за осмотр помещений в начале и в конце каждого рабочего дня возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность.
8. В случае проведения ремонтных и/или иных (восстановительных) работ ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности и за последующее обесточивание электроприборов возлагается на



непосредственного руководителя работ (электрика). При проведении ремонтных и/или восстановительных работ следует в обязательном порядке информировать окружающих (вывешивать объявление) о факте проведения работ.

9. Местом для курения персонала определяется специально отведенное место, обозначенное знаком «Место для курения». Контроль за соблюдением правил курения возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность.

10. Ответственный за пожарную безопасность обязан постоянно контролировать соблюдение сотрудниками вышеперечисленных правил пожарной безопасности и принимать меры воздействия к нарушителям.

11. В случае возникновения пожара следует немедленно сообщить об этом руководству МБУ ЦСО, а также на пост пожарной охраны по телефону «01» или «112», принять меры к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения. Тушить электроприборы и электрооборудование водой категорически запрещается. Перед тушением электроприборы должны быть обесточены.

12. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности, исходя из места возникновения пожара и его силы, принимает меры по эвакуации людей и материальных ценностей через основной и запасной выходы.

