



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
г. Донецка**

12 квартал, 23, г. Донецк,
Ростовская область, 346338

31. 03.2017 № 7-19-2017- /407

№ ВХ.№. 142 05 АПР 2017

Директору МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»

Лысенко Н.Н.

пер. Госпитальный, 1, г. Донецк,
Ростовская область, 346330

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста» требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что облицовка внешней поверхности наружных стен здания корпуса № 2 МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» выполнена из панелей отделочных из поливинилхлорида.

Согласно ст.28 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях. Условия пребывания инвалидов в стационарном учреждении социального обслуживания должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей.

Обеспечение пожарной безопасности регламентирует Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, преамбулой закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной

П1 № 249946

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Обеспечение пожарной безопасности в соответствии с преамбулой Федерального закона «О пожарной безопасности» является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 37 данного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 указанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент):

- ч.8 ст. 87 Технического регламента для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0;
- ч. 11 ст. 87 Технического регламента в зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.

В нарушение указанных требований законодательства в МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» облицовка внешней поверхности наружных стен здания корпуса № 2 выполнена из материала группы горючести Г2 (панели отделочные из поливинилхлорида).

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих полномочий должностными лицами МБУ «ЦСО», которые создают потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью находящихся там лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудников прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора г. Донецка.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения федерального законодательства.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор города
младший советник юстиции

А.Н. Кугатов